



**МИНСОЦПОЛИТИКИ УР**

**Филиал казенного учреждения  
социального обслуживания  
Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних» «Центр  
психолого-педагогической помощи  
семье и детям «Со Действие»  
(Филиал Республиканского СРЦН  
«Центр «Со Действие»)**

ул. Воткинское шоссе, д.110а, г.Ижевск, 426039  
тел.: (3412) 44-16-35, E-mail: sodeistvie@mzp-org.udmr.ru  
http://srcn18.ru; https://sodeistvie18.my1.ru  
ОКПО 51149034, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/ 184043002

**УЭ МЕРПОЛИТИКМИН**

**Семьялы но нылпиослы  
психолого-педагогической юрттэт  
сётонья «Со Действие» центр»  
«Быдэ вуымтэослы мерлыко  
йёназыян элькун центр»  
Удмурт Элькуньсь мерлыко юрттос  
сётонья казна ужьюртлэн филиалэз  
(«Со Действие» центр) БВМЙЭЦ-лэн  
Филиалэз)**

Воткинской шоссе ур., 110а юрт. Ижкар к 426039,  
тел.: (3412) 44-16-35, E-mail: sodeistvie@mzp-org.udmr.ru  
http://srcn18.ru ; https://sodeistvie18.my1.ru  
ОКПО 51149034, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/ 184043002

23.11.2023 № 455

на № 39-2023/Прдп248-23-20940024  
от 25.10.2023

И.о. прокурора Индустриального  
района города Ижевска,  
советнику юстиции  
Д.И. Колеватову

Уважаемый Даниил Игоревич!

Сообщаем, что Ваше представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием помощника прокурора Мальцевой И.А., заместителя заведующего филиалом Республиканского СРЦН «Центр «Со Действие» Фадеевой Н.В., заведующего хозяйством филиала Никитина М.Л.

Проведены мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Мероприятия
1.	Допускается хранение в подвале горючих материалов	п/п «б» п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполнено, подвал очищен

*Мальцев И.А.*

2.	Не обеспечено в полном объеме наличие устройств для самозакрывания дверей эвакуационных выходов в лестничные клетки (из помещений с этажей	п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Доводчики установлены на двери
----	--	--	--------------------------------

Заведующему хозяйством филиала Никитину М.Л. объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за выявленные нарушения требований пожарной безопасности (приказ от 31.10.2023 № 169-к).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио заведующего филиалом



Н.В. Фадеева